



230002349382



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS.L1401

# 检 验 报 告

## Test Report

产品名称: 不锈钢地漏

型号规格: 10×10cm

委托单位: 佛山汇梦厨卫有限公司

生产单位: 佛山汇梦厨卫有限公司

检验类别: 委托检验

签发日期: 2025年08月02日

佛 山 市 质 量 计 量 监 督 检 测 中 心

Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology

国 家 陶 瓷 及 水 暖 卫 浴 产 品 质 量 检 验 检 测 中 心

National Center of Inspection and Testing for Ceramic Sanitary and Plumbing Fixture

(检验专用章) 04330866A



扫码辨真伪

佛山市质量计量监督检测中心  
国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心  
检验报告

表号: QR-CX049-01A/Ed.11.0

共 5 页 第 2 页

产品名称 型号、规格 商标、等级	不锈钢地漏 10×10cm	生产日期 或批号	-----
委托单位	佛山汇梦厨卫有限公司	样品编号	-----
委托单位地址	佛山市南海区丹灶镇金沙罗行杜家沙心工业区2号厂房A-3	检验类别	委托检验
生产单位 (委托方提供)	佛山汇梦厨卫有限公司	样品数量/ 来样方式	2套/送样
生产单位地址 (委托方提供)	佛山市南海区丹灶镇金沙罗行杜家沙心工业区2号厂房A-3	接样日期	2024年07月04日
样品特 征及状态	外观完好	接样人	邓款嫦
检验依据	GB/T 27710-2020 《地漏》	检验日期	2025年07月05日至 2025年08月02日
检 验 结 论	经检验, 所检验项目符合GB/T 27710-2020标准的要求。		
备 注	符号“/”表示该项不适用本次检验。		

批准: 王泽波 王泽波

审核: 杨志雄

主检: 袁法华

检测地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号



扫码辨真伪

# 佛山市质量计量监督检测中心

## 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心

### 检 验 报 告

表号: QR-CX049-02A/Ed.11.0

共 5 页 第 3 页

序号	检测项目	单位符号	标 准 要 求			检 测 结 果	判 定		
1	表面耐腐蚀性能	级	表面处理	试验要求	应不低于 GB/T6461-2002 标准的表1中外 观评级 (RA) 9 级的要求。	/	合格		
			涂、镀层	酸性盐雾 试验 (AASS ) , 24h		/			
			无涂、镀层的 金属件/ 氧化膜	中性盐雾 试验 (NSS ) , 96h		10			
2	承载能力		试验后,地漏算子或地漏盖板应无永久变形、 裂纹等现象			无变形、 无裂纹	合格		
			试验后	耐压性能试验,地漏本体应无渗漏、 无永久性变形		无渗漏、 无变形			
				机械密封式地漏和混合密封式地漏进行 密闭性能试验,应无水溢出现象				无水溢出	
3	耐压性能		地漏本体应无渗漏、无永久性变形			无渗漏、 无变形	合格		
4	排水流量	L/s	适配排水 管公称外 径 (dn) (mm)	用于卫 生器具 排水 ( L/s)	用于地面排水 (L/s)	/	合格		
			40	≥0.5	普通型	大流量 型		≥0.16	≥0.40
			50		≥0.30	≥0.50		0.47 (普通型)	
			75	—	≥0.40	≥0.75		/	
			110	—	≥0.50	≥1.10		/	
5	密闭性能	—	机械密封式地漏和混合密封式地漏进行密 闭性能试验,应无水溢出现象。			符合	合格		



# 佛山市质量计量监督检测中心

## 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心

### 检 验 报 告

表号: QR-CX049-02A/Ed.11.0

共 5 页 第 4 页

## 样品描述

排水管规格:  DN50、 DN75、 DN100、 DN125、 DN150

密封形式:  水封式地漏、 机械密封式地漏、 混合密封式地漏、 其他 ( )

地漏种类:  直通式地漏、 侧墙式地漏、 密闭型地漏、 防返溢式地漏、 多通道地漏、 直埋式地漏、 带网框式地漏、 同层排水地漏、 其他 ( )

主体材料:  铜合金地漏、 不锈钢地漏、 陶瓷地漏、 塑料地漏

排水流量:  普通型地漏、 大流量型地漏

使用场合:  卫生器具排水地漏、 地面排水地漏

配件情况:  地漏算子、 地漏盖板、 滤网、 调节段



测试环境及状态	环境温度 (°C): 22±2 相对湿度 (%): 60-70 试验水温 (°C): /
备注	注: 符号“/”表示该项不适用。

(以下空白)

## 声 明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”、复印后未重新加盖“检验专用章”，本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
3. 委托检验报告结果仅适用于收到的样品。未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议，请在收到报告之日起 15 天内以书面形式提出，逾期视为认同检验结果。
5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。
6. 报告未加 CMA 标志时，检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。
7. 经本机构签发的检验报告可通过报告首页二维码扫描查验真伪，或登录官网 [www.fszjzx.com](http://www.fszjzx.com) 进行查验。如需人工查验，请致电 0757-88713193。

### 狮山总部

地址：广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号

业务电话：0757-88735333/88735222

业务电邮(E-mail)：[fszjywb@163.com](mailto:fszjywb@163.com)

FQM网址(Web)：[www.fszjzx.com](http://www.fszjzx.com)



微信公众号



客户满意度调查