



161321110190

检 验 报 告

INSPECTION REPORT

NO: (2025) SN1114

样品名称/型号

Name of sample/Type:

三角阀

委托单位

Consigner:

佛山汇梦厨卫有限公司

受检单位

Supplier:

佛山汇梦厨卫有限公司

报告日期

Date:

二〇二五年九月二十四日

福建省水暖消防产品质量监督检验中心

地址 (Add): 福建省南安市成功街科技商贸大厦B幢 (郑成功塑像往泉州方向800米)

电话 (Tel): 0595-86393780 传真 (Fax): 0595-86393780 邮政编码 (Post Code): 362300

网址 (Website): www.ncpsfj.com

电子信箱 (E-mail): fjsn0595@163.com



福建省水暖消防产品质量监督检验中心

检 验 报 告



编号：(2025) SN1114

第 1 页 共 3 页

任务来源

/

检验性质

委托检验

<input checked="" type="checkbox"/> 委受 <input type="checkbox"/> 托检 单 位	名称	佛山汇梦厨卫有限公司			样品名称	三角阀
	地址	佛山市禅城区石湾镇澜石水暖阀门工业区F排1座6号			商 标	澳斯洁
	电话	13788832350	邮 编	362400	型 号	
	传真	/	电 子 邮 箱	/	规 格 等 级	合格品
生产单位		佛山汇梦厨卫有限公司				
概况	日期	/			抽样单位	/
	地点	/			抽样基数	/
	方法	/			抽样数量	/
样品	数量	1只			接收日期	2025-09-02
概况	说明	符合检验要求				
检 依	验 据	GB/T26712-2011 卫生洁具及暖气管道用直角阀				
检 结	验 果	详见第2页				
检 结	验 论	所检项目符合GB/T26712-2011标准要求				
说 明		委托检验，检验结果仅供企业内部参考				
检验日期	2025-09-16至2025-09-20					

批准： *孔亚琦* 审定： *[Signature]* 校核： *黄子佳* 编制： *苏水福*

注：复印报告未重新加盖本中心“检验专用章”无效。

福建省水暖消防产品质量监督检验中心

检验报告

编号：(2025) SN1114

第 2 页 共 3 页

检验结果

序号	检验项目	标准条款	试验条件		技术要求	检验结果	单项判定
			压力MPa	时间s			
1	管螺纹精度	GB/T26712-2011 4.3.1	符合GB/T7307规定 G ¹ / ₂		进水口	符合	合格
					出水口	符合	
2	外观质量	GB/T26712-2011 4.4.1	电镀表面应光泽均匀，不得有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点、毛刺等缺陷		符合	合格	
3	强度试验	GB/T26712-2011 4.7.1	1.5±0.05	60±5	阀体无变形和渗漏	无变形 无渗漏	合格
4	密封试验		1.1±0.05	60±5	密封面无渗漏	无渗漏	合格
5	上密封试验		1.1±0.05	60±5	无渗漏	无渗漏	合格
6	流量	GB/T26712-2011 4.7.2	流动压力(0.3±0.02)MPa, 流量≥0.25L/s		0.31	合格	

检验日期：2025-09-16至2025-09-20

福建省水暖消防产品质量监督检验中心

检验报告

编号：(2025) SN1114

第 3 页 共 3 页

产品照片：



备注