



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1401

No: G20-WT3535

检验报告

Test Report

产品名称: 水箱

委托单位: 佛山汇梦厨卫有限公司

生产单位: ----

检验类别: 委托检验



国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心

National Center of Supervisor and Inspection for Ceramic Sanitary and Plumbing Fixture



国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心

检验报告

表号: QR-CX049-01A/ED.11.0

共 5 页 第 1 页

产品名称 型号、规格 商标、等级	水箱	生产日期或 批号	----- -----
		样品编号	-----
委托单位	佛山汇梦厨卫有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	佛山市禅城区石湾镇澜石水暖阀门 工业区F排1座6号	样品数量/来 样方式	1套/送样
生产单位 (委托方提供)	-----	接样日期	2025年 5月 8日
生产单位地址 (委托方提供)	-----	接样人	李冬平
样品特征 及状态	外观完好	检验日期	2025年 5月 9日至 2025年 6月 8日
检验依据	GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》		
检 验 结 论	本次委托检验共28项, 所检验项目全部符合标准要求。 二〇二五年六月八日 复印报告未盖红色“检验专用章”无效		
备 注	1. 符号“/”表示该项不适用于本次检验。		

批准: 王泽波

审核: 谭嘉琪

主检: 张汉斌

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心

检 验 报 告

No: G20-WT3535

表号: QR-CX049-02A/ED.11.0

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目	单位符号	标准要求		检验结果	判定
1	表面质量	----	金属件	外表面不应有缩孔、砂眼、裂纹和气孔等缺陷, 内腔不应粘附型砂。	/	合格
			塑料件	表面不应有明显的波纹、熔接痕, 也不应有明显的擦划伤、修饰损伤等缺陷。	符合	
			涂、镀层	安装后的可见表面不应有未镀到或未涂到的地方, 表面应均匀, 不应有起皮、剥落、气泡等现象。	符合	
			陶瓷件	外观质量应符合GB/T6952的规定	/	
2	外观件涂镀层耐腐蚀性	(级)	经酸性盐雾试验后, 安装后的可见涂镀层表面外观等级应达到GB/T 6461-2002中6级的要求		10	合格
3	安装和拆卸	----	各部件应能方便安装和拆卸; 安装后各活动部件应动作灵活, 无卡阻现象。		符合	合格
4	驱动方式	----	不应采用即开即停(间断式)排水-关闭的驱动方式。		符合	合格
5	水量调节功能	----	冲水装置应有调节水量的功能。		符合	合格
6	管螺纹精度	----	进水阀和进水管路联接的管螺纹精度应符合GB/T 7307中B级精度的要求。		符合	合格
7	连接螺纹尺寸	mm	安装平面直径 $A \geq 36$		55	合格
			有效螺母长度 $B \geq 19$ 或 $B \geq 7$ (不穿越水箱壁)		33	
			起牙至端面距离 $C \leq 1$		0.8	
8	螺纹扭矩		经扭矩试验后螺纹无裂纹、无破损。		符合	合格
	螺纹抗拉强度		经抗拉试验后螺纹应无拔脱、无损坏。		符合	
9	补水比率	----	配套产品: 有补水装置的进水阀, 补水管应牢固的固定在进水阀上。		/	/
10	进水流量	L/s	动压力0.05Mpa下, $\geq 0.05L/s$		0.098	合格
			动压力0.5 MPa下, $\leq 0.33L/s$		0.32	

卫浴
验

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 检验报告

No: G20-WT3535

表号: QR-CX049-03A/ED.11.0

共 5 页 第 3 页

序号	检验项目		单位符号	标准要求	检验结果	判定
11	密封性	静压力	mm	经静压力密封性试验后,水箱中水位上升高度应不大于8	1	合格
			---	进水阀关闭后不应有可见滴漏。	无滴漏	
	动压力	mm	经动压力密封性试验后,水箱中水位上升高度应不大于8	2		
			---	进水阀关闭后不应有可见滴漏。	无滴漏	
12	耐压性		---	加压到 (1.6 ± 0.02) MP _q 保持5min ± 10s, 进水阀不应有渗漏、变形、冒汗和任何其他损坏现象。	无损坏	合格
13	抗热变性		---	静压力 (0.8 ± 0.02) MP _q 水温(48 ± 2) °C, 进水阀正常工作50个循环后,进水阀不应有渗漏、变形、冒汗和任何其他损坏现象;带有补水管的进水阀,补水管不得脱落。	符合	合格
14	防虹吸功能		---	进水阀上应标记永久性CI线标识。	符合	合格
				经防虹吸功能试验,标记的CI线位置不得高于实测的CI线位置。	符合	
15	再开启功能		---	排水至规定试验高度时进水阀应能自动打开进水,至工作水位后应能自动关闭。	符合	合格
				mm	连续5次进水的工作水位高度差 ≤ 5mm	
16	水击		MP _a	进水阀关闭时不应产生使压力增加0.2MP _a 以上的水击现象。(试验条件:静压0.5MP _a)	0.15	合格
17	进水噪声		dB	进水过程中产生的噪声应不大于55dB (A)	41	合格
18	进水阀耐用性		---	100000次进水循环试验后,进水阀应无渗漏及其他任何故障。	/	/
19	接头强度		---	螺纹连接的接头承受14N _m 的扭矩时保持1min,螺纹应无裂纹、无损坏。	无损坏	合格
				非螺纹连接接头承受267N拉力并保持10min后,阀门应无拔脱或损坏,能够正常工作。	/	



国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心

检 验 报 告

No: G20-WT3535

表号: QR-CX049-04A/ED.11.0

共 5 页 第 4 页

序号	检验项目	单位 符号	标准要求	检验 结果	判定
20	溢流功能	mm	最高水位不应高于溢流口20mm(零售产品要求)	/	/
21	自闭密封性	----	排水阀可自动关闭复位,且不应有渗漏或滴漏现象。	符合	合格
22	排水流量	L/s	≥ 2.0 L/s	2.2	合格
23	密封件耐腐蚀性	----	密封件浸泡42d后,其尺寸变化不应超过1mm或5%;重量的变化不应超过1g或5%,且无影响密封性的可见物理变化。	/	/
24	排水阀耐用性	----	100000次排水循环试验后,排水阀不应有渗漏或其他任何故障。	/	/
25	安全水位	mm	$38 \geq h_1 \geq 10$ $h_2 \geq 25$ $h_3 \geq 5$ $h_4 \geq 5$ $h_5 \leq 20$ (冲洗水箱中测试)	$h_1 : 35$ $h_2 : 25$ $h_3 : 5$ $h_4 : 15$ $h_5 : 15$	合格
26	驱动机构操作力	N	驱动机构操作力不应大于30N	19	合格
27	组装要求	----	进水阀和排水阀在水箱中安装后,应牢固可靠、无卡阻、各运动部件工作灵活;进水至工作水位后水箱各处应无渗漏。	无渗漏	合格
28	外置式水箱前推力	----	经前推力试验后,水箱不应有开裂、故障或无法恢复的永久变形	无变形	合格

质量
印章

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心
检 验 报 告

No: G20-WT3535

表号:QR-CX049-05A/ED.11.0

共 5 页 第 5 页

产品图片



(以下空白)

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心
G20-WT3535

声 明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”、复印后未重新加盖红色“检验专用章”，本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
3. 委托检验报告仅对收到的样品负责。未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议，请在收到报告之日起 15 天内以书面形式提出，逾期视为认同检验结果。
5. 经本检验机构签发的检验报告可以通过手机扫描报告上的二维码进行网上查询真伪。如需查询完整报告内容请致电业务联系电话 0757-88735333、88735222。

Declaration

1. Report without signature of inspector, verifier and approver and “specific seal for test report” is invalid.
2. Report is invalid in case it is altered, incomplete pages, without across test report”. Report can not be partial copied without written approval.
3. Entrusted test report is responsible for the samples. Test results can not be improperly used without written approval. received only. page seal, duplicate without “specific seal propagate
4. In case of any disagreement, applicant shall make a request in written form within 15 days on receipt otherwise test result shall be accepted.
5. Test report that issued by our lab can be verified by scanning the QR code. For full report content, please contact 0757-88735333, 88735222.

狮山总部

地址A: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号

邮编(P.C):528225

Add: No.2, Keji West Road, Shishan, Nanhai District,

Foshan, Guangdong, China

业务电话(Tel): 0757-88735333 88735222

传真(Fax): 0757-88735555

中心网址(Web): <http://www.fszjzx.com>

业务电邮(E-mail): fszjywb@163.com

投诉电话(Tel): 0757-88735110

监察举报电话(Tel) : 0757-88735122